

Утверждаю
Директор ГАПОУ СМПК
А.Н. Усевич
«12» 10 2021г.

**АКТ – РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий в кабинете № М3**

Мастерская ВОЛП
(название кабинета)

Комиссия в составе:

Председателя: Ваниной Е.С.

членов комиссии: Муратшина Е.З., Бикмаевой Н.М., Хаертдиновой Г.А., Тихонова В.А., Милованова П.Н., Хакимовой Р.Г.

Составили настоящий акт в том, что:

- в кабинете организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучаемых;
- административно-педагогический персонал образовательного учреждения с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении учебной работы с обучаемыми в кабинете № М3 ознакомлен.

Замечания и предложения комиссии: _____

Заключение комиссии о готовности кабинета № М3 к новому учебному году

помощь

Председатель комиссии: А.Н. Усевич Ванина Е.С.

Члены комиссии: Муратшин Е.З.

Бикмаева Н.М.

Милованов П.Н.

Хаертдинова Г.А.

Тихонов В.А.

Хакимова Р.Г.

«12» 10 2021г.



Утверждаю

Директор ГАПОУ СМПК

А.Н.Усевич

«26» ОР 2021г.

Календарь

совместного использования искусственного и естественного освещения


Месяцы	Числа месяца	Первое полугодие (часы)	Месяц	Числа месяца	Второе полугодие (часы)
Сентябрь	1-10 11-20 21-30	- с 18-10 - с 17-25 - с 16-40	Январь	1-9 10-21 22-31	весь день до 10-20 и с 13-15 до 09-40 и с 14-35
Октябрь	1-10 11-20 21-31	- с 16-10 - с 16-10 - с 16-10	Февраль	1-11 12-20 21-28	до 9-05 и с 15-10 до 8-35 и с 15-40 до 8-00 и с 17-20
Ноябрь	1-10 11-20 21-30	до 8-30 и с 14-15 до 9-00 и с 13-30 весь день	Март	1-11 12-20 21-31	до 7-35 и с 15-30 до 7-10 и с 17-20 - с 17-40
Декабрь	1-10 11-20 21-31	весь день весь день весь день	Апрель	1-10 11-20 21-30	- с 18-00 - с 18-20 - с 18-35
			Май	1-10 11-20 21-31	- с 18-50

Примечание:

Для усиления освещенности кабинета необходимо:

- 1) Очистку и мытье окон, осветительных приборов проводить не реже одного раза в квартал.
- 2) Своевременно заменять перегоревшие лампы.
- 3) В пасмурные дни и при сильной загазованности атмосферного воздуха раздвигать тюль или жалюзи во время уроков.
- 4) Не загромождать подоконники растениями и другими предметами.
- 5) За освещенность кабинета отвечает заведующий кабинетом и преподаватель, проводящий урок.

С инструкцией ознакомлен зав. кабинетом _____



Утверждаю

Директор ГАПОУ СМПК

А.Н. Усевич

16 08 2021г.

Требования

к воздушному режима кабинета

Наружная температура	Длительность проветривания, мин.	
	в малые перемены	в большие перемены и между сменами
От + 10 ⁰ С до +6 ⁰ С	4-10	25-35
От + 5 ⁰ С до 0 ⁰ С	3-7	20-30
От 0 ⁰ С до - 5 ⁰ С	2-5	15-25
От -5 ⁰ С до -10 ⁰ С	1-3	10-15
Ниже -10 ⁰ С	1-1,5	5-10

Примечание:

- 1) Температура воздуха в кабинетах:
 - в учебных кабинетах: 18⁰ С- 20⁰ С;
 - в учебных мастерских: 15⁰ С-17⁰ С;
 - в дисплейных классах: 19⁰ С- 21⁰ С;
допускается: 18⁰ С-22⁰ С;
 - в спортзале и дискозале: 15⁰ С-17⁰ С;
 - в раздевалке спортзала: 19⁰ С- 23⁰ С;
 - в вестибюле и гардеробе: 16⁰ С-19⁰ С.
 - в библиотеке: 16⁰ С- 19⁰ С.

2) Для снижения электростатического напряжения(ионизация) воздуха и бактериальной осеменности, обязательна влажная уборка помещений не реже 2-3 раз в день.

3) За соблюдением воздушного режима кабинета отвечает заведующий кабинетом и дежурные группы.

С инструкцией ознакомлен:

Зав. кабинетом: _____

Утверждаю
 Директор ГАПОУ СМПК
 А.Н. Усевич
 « » 2021г.

**Требования
к воздушному режиму и организации проветривания кабинета**

Наружная температура	Длительность проветривания, мин.		
	в малые перемены	в большие перемены и между сменами	Дополнительные требования
От + 10 ⁰ С до +6 ⁰ С	4-10	25-35	
От + 5 ⁰ С до 0 ⁰ С	3-7	20-30	
От 0 ⁰ С до - 5 ⁰ С	2-5	15-25	
От -5 ⁰ С до -10 ⁰ С	1-3	10-15	
Ниже -10 ⁰ С	1-1,5	5-10	

Примечание:

- 1) Температура воздуха в кабинетах:
 - в учебных кабинетах: 18⁰ С- 20⁰ С;
 - в учебных мастерских: 15⁰ С-17⁰ С;
 - в дисплейных классах: 19⁰ С- 21⁰ С;
допускается: 18⁰ С-22⁰ С;
 - в спортзале и дискозале: 15⁰ С-17⁰ С;
 - в раздевалке спортзала: 19⁰ С- 23⁰ С;
 - в вестибюле и гардеробе: 16⁰ С-19⁰ С.
 - в библиотеке: 16⁰ С- 19⁰ С.

2) для снижения электростатического напряжения(ионизация) воздуха и бактериальной осеменности, обязательна влажная уборка помещений не реже 2-3 раз в день.

3) За соблюдением воздушного режима и порядком проветривания кабинета отвечает заведующий кабинетом.

С инструкцией ознакомлен:
 Зав. кабинетом: _____